

実習5号棟ほかGHP修繕

特記仕様書

平成30年5月

秋田公立美術大学

第1章 総 則

1 適用範囲

この仕様書は『実習5号棟ほかGHP修繕』に適用する。

この仕様書、設計図並びに設計書に記載のない事項については、国土交通大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事共通仕様書、機械設備工事共通仕様書（該当する方）最新版による。

2 法令関連規定の遵守

請負者は修繕の施工にあたり諸法令並びに関連規格に従うこと。

3 提出書類

契約事項に関する書類の他次の書類を提出すること。

○営繕工事標準仕様書に準用するもの

- 1) 施工計画書
- 2) 承認図
- 3) 修繕日誌
- 4) 出来形結果表
- 5) 修繕完成
- 6) 修繕記録写真 (1部)

○その他

- 1) 週間工程表
- 2) 使用材料の品質証明書
- 3) 修繕に関する協議書
- 4) 試験成績表
- 5) 完成図書 (1部)
- 6) その他必要とする書類

4 疑 義

設計図書に定める事項について疑義を生じた場合の解釈は、監督員の指示に従わなければならない。

5 事前調査

請負者は、修繕着手に先立ち現場の状況、関連修繕等運転状況について綿密な調査を行い、実情を把握し監督員と協議のうえ修繕を施工しなければならない。

6 障害物件

修繕施工中、障害物件の取り扱いについては、監督員の指示に従わなければならない。

7 保証期間

本修繕の瑕疵担保期間は、引渡し日から1ヶ年とする。

第2章 修繕

1 交換部品等（型式用）

1) 実習5号棟 No1GHP (YNZP560F1)

- ア マルチコンプレッサー
- イ コンプレッサー用ヒーター
- ウ コンプレッサー用ベルト
- エ オイル
- オ Oリング
- カ 冷媒 (R407C)
- キ 圧カスイッチ

2) 新研究棟 GHP (YGCP450J-NB・YGCP560J-NB × 2) 3

- ア エンジンオイル
- イ クーラント
- ウ エアエレメント
- エ オイルエレメント
- オ スパークプラグ
- カ Vベルト
- キ 発電機用ベルト
- ク 排気用ドレンフィルターパッキン
- ケ 排気用ドレンフィルター吸着マット
- コ ホース
- サ コントロールボックスフィルター

2 施工

- 1) 設計図書に示された設備が、その機能を完全に発揮できるように施工し、設計図書に明記のない場合でも当然必要なことは誠実に施工する。
- 2) 設計図書及び監督員の承認を得た承認図及び施工図などに従って施工する。
- 3) 経験豊富かつ優秀な技術を有する技術者を従事させる。
- 4) 監督員が指示する場合には、監督員の検査を受ける。

5) 隣接ユニットとの錯綜は監督員の承認を得る。

第3章 試験調整

試験調整試験

試験項目を明記、試験要領書を提出し監督員の承認を得ること。
写真、成績表の提出。

第4章 その他

1 産業廃棄物等の処理

修繕施工に伴い廃棄物が発生した場合、その収集、運搬、処分については、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」等に基づき適切に処分し、不法投棄等第三者に損害を与えるような行為のないように行うこと。また監督員の指示による場合は産業廃棄物報告書（マニフェストの写し）等を提出すること。